

# ZERTIFIKAT

## Zulassungsempfehlung für: Abwasserrohrsysteme PE

Nummer	<b>11001 (Werk Ringsheim, Deutschland)</b>
Laufzeit	01.01.2023 – 31.12.2027; ausgestellt am 13.01.2023
Inhaber	SIMONA AG, 4313 Möhlin, Schweiz
Produkt	Abwasserrohrsystem PE 100
Anwendung	U / UD im Grund und unter Gebäuden
Grundlage	R 592 012-2:2015, EN 1519 und EN 12666
Prüfinstitut	TÜV SÜD, München, Deutschland
Marke / Typ	PE 100, Rohre glattendig, Details siehe Produkteblatt
Dimensionen	110 – 1000mm
Steifigkeit	SN 2 und SN 16 (Details siehe Einzelblatt)
Farbe	Schwarz RAL 9004
Verbindungen	Heizelement-Stumpfschweissen (HS) und Heizwendel-, Elektroschweissen (HM)
Dichtungen	-
Prüfbericht Nr.	3643045 & 3742585

Qplus hat die von akkreditierten Prüfinstituten erstellten Berichte und weitere vom Inhaber eingereichte Unterlagen geprüft und festgestellt, dass die vorstehend genannten Produkte den Vorgaben der Normen und den übrigen Anforderungen gemäss den anwendbaren Qplus Richtlinien entspricht.

Qplus kann aufgrund der Beurteilung den interessierten Bauherren, Planern und Verwendern empfehlen, diese Produkte für die Verwendung zuzulassen. Diese Produkte erfüllen bei korrekter Planung und Verarbeitung die Ziele der schweizerischen Gewässerschutzvorschriften.