

# ZERTIFIKAT

## Zulassungsempfehlung für: PE Abwasserrohrsysteme

Nummer	<b>11006</b>
Laufzeit	01.1.2024 – 31.12.2028; ausgestellt am 02.01.2024
Inhaber	Stalder Extrusion SA, 1312 Eclépens, Schweiz
Produkt	Abwassersystem PE Vollwandrohr
Anwendung	U / UD, im Grund und unter Gebäuden
Grundlage	R 592 012-2:2015 und EN 12666
Prüfinstitut	SKZ, Würzburg, Deutschland
Marke / Typ	STALDER (Stalen-Canal) und HSP
Dimensionen	110 – 500 mm
Steifigkeit	SN 2 und SN 4 (Details siehe Produkteblatt)
Farbe	Grauschwarz RAL 7021
Verbindungen	Rohre und Formstücke mit Muffe
Dichtungen	Bode Typ: SX und SX2

Qplus hat die von akkreditierten Prüfinstituten erstellten Berichte und weitere vom Inhaber eingereichte Unterlagen geprüft und festgestellt, dass die vorstehend genannten Produkte den Vorgaben der Normen und den übrigen Anforderungen gemäss den anwendbaren Qplus Richtlinien entspricht.

Qplus kann aufgrund der Beurteilung den interessierten Bauherren, Planern und Verwendern empfehlen, diese Produkte für die Verwendung zuzulassen. Diese Produkte erfüllen bei korrekter Planung und Verarbeitung die Ziele der schweizerischen Gewässerschutzvorschriften.

Geschäftsführerin  
Anne-Marie Hänggi

