

# ZERTIFIKAT

## Zulassungsempfehlung für: Abwasserrohrsysteme PE

Nummer	<b>11010-We</b>
Laufzeit	01.07.2023 – 31.12.2027; ausgestellt am 20.06.2023
Inhaber	Wavin Westeregeln, 39448 Börde-Hakel, Deutschland
Produkt	Abwasserrohrsystem PE-HD, Rohre (dazugehörend: Formteile 21008-SM und Elektroschweissmuffen 21008-SH)
Anwendung	U / UD im Grund und unter Gebäuden
Grundlage	R 592 012-2:2015, EN 1519 und EN 12666
Prüfinstitut	IMA GmbH, Dresden, Deutschland
Marke / Typ	Wavin PE, Rohre glattendig, Details siehe Produkteblatt
Dimensionen	110-315mm, Details siehe Produkteblatt
Steifigkeit	SN2 und SN4, Details siehe Produkteblatt
Farbe	Schwarz
Verbindungen	Elektroschweissmuffen Wavin
Dichtungen	-
Prüfbericht Nr.	V466.21.1

Qplus hat die von akkreditierten Prüfinstituten erstellten Berichte und weitere vom Inhaber eingereichte Unterlagen geprüft und festgestellt, dass die vorstehend genannten Produkte den Vorgaben der Normen und den übrigen Anforderungen gemäss den anwendbaren Qplus Richtlinien entspricht.

Qplus kann aufgrund der Beurteilung den interessierten Bauherren, Planern und Verwendern empfehlen, diese Produkte für die Verwendung zuzulassen. Diese Produkte erfüllen bei korrekter Planung und Verarbeitung die Ziele der schweizerischen Gewässerschutzvorschriften.